



VARNOST GASILSKI SERVIS d.o.o.

**VGS d.o.o.**

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: **041 751 593**

E-mail: **info@vgs.si**

---

## **PRAVNA IN STROKOVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE NOTRANJIH PREGLEDOV IN TLAČNIH PREIZKUSOV GASILNIH APARATOV**

### **1. Zakonska podlaga**

Servisiranje gasilnih aparatov v Republiki Sloveniji urejajo predvsem:

- [Zakon o varstvu pred požarom – ZVPoz](#)
- [Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov](#)
- [Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov](#)
- veljavni standardi SIST/EN
- navodila proizvajalca posameznega gasilnega aparata

Predpisi določajo obveznost rednega pregledovanja in servisnega vzdrževanja gasilnih aparatov, **ne določajo pa enotnih intervalov** za izvedbo notranjih pregledov ali tlačnih preizkusov za vse tipe gasilnih aparatov.

### **2. Navodila proizvajalca**

Proizvajalec posameznega gasilnega aparata določi:

- način vzdrževanja,
- obseg servisnih posegov,
- intervale notranjih pregledov,
- intervale tlačnih preizkusov,
- pogoje za izločitev iz uporabe.

Ker gre za tlačno opremo, je pooblaščen vzdrževalec dolžan izvajati servis skladno z navodili proizvajalca. Servisni intervali zato niso enotni za vse proizvajalce. Pri določenih proizvajalcih je notranji pregled predpisan po petih letih, pri drugih po desetih letih ali drugače.

### **3. Odgovornost pooblaščenega vzdrževalca**

Po opravljenem servisu pooblaščen vzdrževalec potrdi, da je gasilni aparat primeren za nadaljnjo uporabo.

Takšno potrditev lahko poda le, če je bilo vzdrževanje izvedeno skladno:

- z zakonodajo,
- z veljavnimi standardi,
- z navodili proizvajalca.

Pooblaščen vzdrževalec nima pristojnosti spreminjati ali podaljševati rednih servisnih intervalov, ki jih določa proizvajalec. V okviru svoje strokovne odgovornosti pa lahko zaradi ugotovljenega tehničnega stanja gasilnega aparata predlaga oziroma zahteva izvedbo dodatnih ali izrednih postopkov (npr. notranjega pregleda ali tlačnega preizkusa), kadar okoliščine kažejo na možnost zmanjšane varnosti ali brezhibnosti.



**VARNOST GASILSKI SERVIS d.o.o.**

**VGS d.o.o.**

Koprska 96, SI - 1000 Ljubljana

GSM: **041 751 593**

E-mail: **info@vgs.si**

#### **4. Strokovna presoja**

Poleg proizvajalčevih servisnih intervalov je sestavni del servisnega postopka tudi strokovna presoja pooblaščenega vzdrževalca.

Pri rednem servisu oceni tehnično stanje gasilnega aparata, tlačne posode, posameznih sestavnih delov ter pogoje, v katerih se gasilni aparat uporablja.

Če ugotovljeno stanje kaže na možnost zmanjšane varnosti ali brezhibnosti (npr. korozija, mehanske poškodbe, vplivi okolja ali drugi dejavniki), lahko pooblaščen vzdrževalec zaradi zagotavljanja varnosti zahteva izvedbo notranjega pregleda, tlačnega preizkusa ali predlaga izločitev gasilnega aparata iz uporabe tudi pred potekom predpisanih servisnih intervalov.

Takšna odločitev temelji na strokovni presoji dejanskega tehničnega stanja in ni zgolj vezana na potek časa.

#### **5. Servisni intervali**

Servisni intervali, ki jih določi proizvajalec, predstavljajo najdaljše dovoljeno obdobje med posameznimi servisnimi posegi ob predpostavki običajnih pogojev uporabe.

Ne izključujejo pa možnosti, da je zaradi dejanskega tehničnega stanja gasilnega aparata potreben predčasen notranji pregled, tlačni preizkus ali izločitev iz uporabe.

#### **6. Načela izvajanja servisne dejavnosti VGS d.o.o.**

VGS d.o.o. pri servisiranju gasilnih aparatov dosledno upošteva:

- veljavno zakonodajo,
- tehnične standarde,
- navodila proizvajalca,
- strokovno presojo pooblaščenega vzdrževalca.

Način izvajanja servisnih postopkov temelji na zagotavljanju varne in zanesljive uporabe gasilnih aparatov skozi celotno obdobje njihove uporabe.

Nikolina Đorđević  
direktorica VGS d.o.o.



VGS d.o.o.  
Koprska 96, 1000 Ljubljana  
ID za DDV: SI30162238  
Matična št.: 2212293